

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zakup, dostawa i instalacja agregatu prądotwórczego trójfazowego o mocy maksymalnej 44 kVA / 35 kW.

1. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa agregatu prądotwórczego dla potrzeb Wojewódzkiego Inspektoratu Farmaceutycznego w Rzeszowie wraz z wszelkimi pracami montażowo-instalacyjnymi.

2. Agregat musi spełniać poniższe wymagania techniczne:

- 1) agregat fabrycznie nowy;
- 2) agregat trójfazowy prądotwórczy o mocy maksymalnej 44 kVA / 35 kW do pracy awaryjnej;
- 3) agregat w wersji zabudowanej, wyciszonej, przeznaczony do pracy na zewnątrz, odporny na zmienne warunki atmosferyczne, zabezpieczony antykorozyjnie;
- 4) typ AVR: DVR, cyfrowy;
- 5) stopień ochrony: IP 23;
- 6) zużycie paliwa przy 100% obciążenia: do 10 l/h;
- 7) moc znamionowa P.R.P.: 40 kVA / 32 kW;
- 8) prąd znamionowy: 58 A;
- 9) napięcie znamionowe: 400 V;
- 10) częstotliwość 50Hz;
- 11) pojemność zbiornika paliwa minimum 100 litrów;
- 12) gwarancja min. 24 miesiące.

3. Wymagania dotyczące realizacji zamówienia:

- 1) Wykonawca powiadomi Zamawiającego o terminie odbioru przedmiotu dostawy z min. 3 dniowym wyprzedzeniem przy czym kontakt z Zamawiającym może odbywać się wyłącznie od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych w godzinach od 8.00 do 15.00;
- 2) Gwarancja na oferowany agregat powinna obejmować wszystkie podzespoły łącznie zgodnie z zaleceniami producenta – gwarancja min. 24 miesiące;
- 3) W okresie gwarancji Wykonawca wykona przeglądy agregatu wynikające z zaleceń producenta w zakresie silnika i prądnicy oraz zaleceń producenta agregatu;
- 4) Agregat powinien posiadać instrukcję obsługi w języku polskim;
- 5) Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny powinien znajdować się na terytorium Polski (do oferty należy dołączyć wykaz punktów serwisowych);
- 6) Wykonawca zapewni rozładunek przedmiotu zamówienia w miejscu wskazanym przez Zamawiającego;

- 7) Wykonawca podczas przekazywania przedmiotu umowy, przekaze Zamawiającemu wszelkie niezbędne informacje dotyczące bezpiecznej eksploatacji agregatu, dokona praktycznego uruchomienia i sprawdzenia poprawności pracy agregatu, a także przekaze całą dokumentację dotyczącą przedmiotu umowy;
- 8) Wykonawca przedstawi oryginalne karty katalogowe lub oświadczenia producenta lub generalnego importera dotyczące silnika agregatu, prądnicy agregatu oraz całego agregatu umożliwiające pełne zweryfikowanie wymaganych parametrów, w tym dane opisujące dokładny zakres oraz częstotliwość przeglądów;
- 9) Cena dostawy agregatu do Zamawiającego oraz wszelkie koszty instalacji związane z dostawą, przymocowaniem do podłoża oraz podłączeniem do sieci powinna być wliczona w cenę wykonania przedmiotu umowy;
- 10) Dostawa do Wojewódzkiego Inspektoratu Farmaceutycznego w Rzeszowie, ul. Warszawska 12a, 35-205 Rzeszów.